



Autorizovaná osoba MDV SR reg. č. SK02

LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

IČO: 35 745 924



SK CERTIFIKÁT

o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK02 – ZSV – 0240

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 40 mm, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, povrchovo upravené, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (900 x 1 970) mm, s požiarou odolnosťou EI₁ 30-C0, EI₂ 30-C0, EW 30-C0, typ - system INVADO

parametre výrobku: podľa STN EN 14351-2: 2019 - výška prechodového otvoru (1 970 mm), nebezpečné látky - emisia formaldehydu (0,014 mg/m³ pre povrchovú úpravu fóliou, 0,057 mg/m³ pre povrchovú úpravu laminátom), podľa STN EN 16034: 2015 - požiarou odolnosť (EI₁ 30, EI₂ 30, EW 30), samouzatváranie (C), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 0)

účel použitia v stavbe: na použitie v Slovenskej republike ako dvere s požiarou odolnosťou do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov.

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v dokumente „Fire resistance classification report No. PK2-08-10-013-A-2“, 27.08.2020, PAVUS a.s., Praha.

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

INVADO Sp. z o.o.

IČO: 002748808

Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, Poľská republika

a vyrábaný vo výrobní

INVADO Sp. z o.o.

Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, Poľská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenských technických normách

STN EN 14351-2: 2019 a STN EN 16034: 2015

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 30.09.2015, druhýkrát dňa 08.03.2022, tretíkrát dňa 04.05.2022 na základe Správy o certifikácii nemennosti parametrov č. C02/15/0009/2401/C/b – 3/2022 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 04.05.2022



Fačková

Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02

131118

LTI/80 CERNEM I/04
strana 1-1