



LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výroby
821 04 Bratislava, Technická 5

CERTIFIKÁT typu

č. 047-CTb/02/2022

pre výrobok:

Dvere z dreva, otváracie, otočné, jednokrídlové, plné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva alebo zárubňou z ocele, s odolnosťou proti vlámaniu smerom do a von z chráneného priestoru

typ výrobku:

EGIDA

rozmery výrobku:

šírka prechodového otvoru: 550 mm až 1320 mm

výška prechodového otvoru: 1970 mm až 2420 mm

uvedený na trh výrobcom:

INVADO Sp. z o.o.

Dzielna, ul. Leśna 2

42-793 Ciasna

Poľsko

vyrábaný vo výrobní:

INVADO Sp. z o.o.

Dzielna, ul. Leśna 2

42-793 Ciasna

Poľsko

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného výrobku:

odolnosť pri statickom zaťažení podľa EN 1628 (trieda RC2)

odolnosť pri dynamickom zaťažení podľa EN 1629 (trieda RC2)

odolnosť proti ručným pokusom o vlámanie podľa EN 1630 (trieda RC2)

s požiadavkami technickej špecifikácie

EN 1627: 2021

Výrobok s deklarovanou odolnosťou proti vlámaniu je možné použiť na účely vyžadujúce odolnosť proti vlámaniu len v rozsahu aplikácie výsledkov skúšky odolnosti proti vlámaniu uvedenej v Protokole o klasifikácii odolnosti proti vlámaniu podľa STN EN 1627: 2021 č. LTI-008-19-BRC-02 zo dňa 27.06.2022, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Tento certifikát platí len pre typ výrobku, ktorého špecifikácia je uvedená v Protokole o klasifikácii odolnosti proti vlámaniu podľa STN EN 1627: 2021 č. LTI-008-19-BRC-02 zo dňa 27.06.2022, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava a potvrdzuje, že odskúšané vzorky typu výrobku v čase vykonania skúšok vyhovel požiadavkám uvedenej technickej špecifikácie.

V Bratislave, 11.07.2022



LIGNOTESTING, a.s.
Technická 5
821 04 Bratislava

Ing. Katarína Adamuščinová
vedúca certifikačného orgánu
certifikujúceho výroby